

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Reichelsheim Beienheim 

Betreiber

Oberhessische Versorgungsbetriebe AG 



Energie. Wasser. Services.

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0,33
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f _{CO2eq}]	43,02 g _{CO2} /kWh


Datenbasis von Januar 2020 bis Dezember 2022.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 06.04.2033.


ausgestellt am: 06.04.2023

von Stefan Seibel

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEHE0261_FW309-1u7_06042023_2 



Gutachternummer: FW609-223  Tel.: 0174 3953042

Stefan Seibel
Kropbacher Weg 20
35398 Gießen, Hessen

Freiberuflicher Ingenieur
info@seibel-ing.de